



REFERENCIAS.-

N°	TIPO	CANT.	MATERIAL
1	PNL 75-75-10 según DIN 1028 L=1090 mm	1	Acero galv.
2	Planchuela e=8mm	1	Acero galv.
3	PNL 75-75-10 según DIN 1028 L=450 mm	1	Acero galv.
4	Planchuela e=4mm	3	Acero galv.
5	Planchuela e=6mm	1	Acero galv.
6	Bulon W Ø9/4 c/tuerca y arandela.	6	Acero galv.

NOTA: Medidas expresadas en milímetros
El perfil 75-75-10 se podrá
sustituir por PNL 3 * x 3 * x 3/8"

MODIFICACIONES A LA VERSION 02/2005
SE AGREGAN LOS BULONES DE REFERENCIA 6

UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email porcis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy			
PLANO NORMALIZADO			
CRUCETA CS1			
TEMA	HERRAJES PARA LINEAS AEREAS DE 6 y 15 kV	N° PLANO	ESCALA
			1:10
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 03/01	MARCELO PEREZ	J. CARBALLO	053338/06
VERSION ACTUAL 10/20	RODRIGO BLANCO	RODRIGO BLANCO	SUPERVISOR
ARCHIVO	AA-DIBUJ/02-MATERIALES/15KV/HERRAJES/053338.dwg		FILEMENA RAVA