



REFERENCIAS.-

N°	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNL 75-75-10 según DIN 1028 L=890mm	1	Acero galv.
2	PNL 75-75-10 según DIN 1028 L=1400mm	2	Acero galv.
3	Estribo Ø12	5	Acero galv.
4	Planchuela e=8mm	3	Acero galv.
5	Bulón W Ø3/4" con arandela, tuerca y contratuerca	8	Acero galv.

NOTA: Medidas expresadas en milímetros
El perfil 75-75-10 se podrá sustituir por PNL 3" x 3" x 3/8"

MODIFICACIONES A LA VERSION 01/03
SE AGREGAN BULONES EN REFERENCIA 5

UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO		CRUCETA DERIVACION CD	
TEMA	HERRAJES PARA LINEAS AEREAS DE 15 Y 20KV	N° PLANO	ESCALA
			1:10

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 03/01	MARCELO PEREZ	J.CARBALLO	053414
VERSION ACTUAL 06/22	LAURA COUÑAGO	LAURA COUÑAGO	SUPERVISOR
ARCHIVO	/NormYproy/Nor/Planera/PLANOS NORMALIZADOS/HERRAJES Y ACCESORIOS/DWG ULTIMA VERSION/053414 -Cruceta de derivacion CD.dwg		