



REFERENCIAS.-

N°	TIPO	CANT	MATERIAL
1	PNC10 segun DIN 1026 (L=6520mm)	1	Acero galv.
2	PNC10 segun DIN 1026 (L=520mm)	2	Acero galv.
3	Bulón W 3/4" c/ arandela plana, tuerca y contratuerca (L=450mm)	6	Acero galv.
4	Bulón W 3/4" c/ arandela plana, arandela de presión y tuerca (L=100mm)	6	Acero galv.

MODIFICACIONES A LA VERSION 04/07
SE ESPECIFICA ROSCA WITHWORTH EN BULONES Ø14

UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy pcya.red@ute.com.uy

TEMA **HERRAJE PARA SOPORTE DE SECCIONADOR FUSIBLE 60 kV**

CONTIENE	HERRAJES DE ESTACIONES - INTEMPERIE	N° PLANO	ESCALA
			1:20

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 04/07	MARCELO PEREZ	KOLESZAR / TENCA	054159/01
VERSION ACTUAL 10/12	IRENE FIERRO	HORACIO RAMIREZ	SUPERVISOR
ARCHIVO	AA-DIBUJ/02-MATERIALES/G21-ESTACIONES/HERRAJES/INTEMPERE/054159.dwg		