



REFERENCIAS.-

Nº	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNL 60x60x6 según DIN 1028 L=2550	1	Ac. estruc.galv.
2	PNU 8x2570 según DIN 1026	2	Ac. estruc.galv.
3	Planchuela 600x80x8	4	Ac. estruc.galv.
4	PNL 60x60x6 según DIN 1028 L=550	2	Ac. estruc.galv.
5	PNL 50x50x6 según DIN 1028 L=1014	1	Ac. estruc.galv.
6	PNL 75x75x7 según DIN 1028 L=1000	1	Ac. estruc.galv.
7	PNL 75x75x7 según DIN 1028 L=1000	1	Ac. estruc.galv.
8	Bulón W Ø¾" x530 c/2 tuercas, y arandela de presión	8	Acero galv.
9	Bulón M Ø16 x50 c/tuerca y arandela de presión	8	Acero galv.
10	Bulón M Ø16 x50 c/arandela plana	8	Acero galv.
11	Bulón M Ø16 x60 c/2 tuercas y arandela de presión	6	Acero galv.

NOTAS.- * Medidas expresadas en mm.
 * El perfil PNL 60-60-6 se podrá sustituir por PNL 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4"
 * El perfil PNL 50-50-6 se podrá sustituir por PNL 2" x 2" x 1/4"
 * El perfil PNL 75-75-7 se podrá sustituir por PNL 3" x 3" x 5/16"

MODIFICACIONES A LA VERSION 03/03
 1) SE MODIFICA LONGITUD DEL BULÓN REF 5 (de 500mm a 530mm)
 2) SE DESPLAZA LAS CORREQUIBAS DE REF 3
 3) SE MODIFICA UBICACION OTROS AGUJEROS PARA APOYA ESCALERA REF 2
 4) SE ELIMINAN 4 BULONES/PASANTES REF 5
 5) SE DESPLAZAN LAS CORREQUIBAS DE REF 2
 MODIFICACIONES A LA VERSION 04/07
 SE ESPECIFICA ROSCA A INTRODUCIR EN BULÓN Ø16
 SE ESPECIFICA ROSCA METRICA EN BULÓN Ø16
 MODIFICACIONES A LA VERSION 05/12
 SE AGREGAN HERRAJES (REF 5, REF 6 Y REF 7) Y BULONES (REF 11) PARA APOYA ESCALERA

UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Pto 5 Tel 2090540 Fax 2093284 Email op@ute.com.uy www.ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO SOPORTE PARA TABLERO DE BAJA TENSION O CAJAS DE DISTRIBUCION EN SBA DOS APOYOS (d=2m)

FECHA	TECNICO	DESBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 08/98			054296/04
VERSION ACTUAL 12/19	RODRIGO BLANCO	RODRIGO BLANCO	
ARCHIVO	AA-08BU-02-MATERIALES/VERREAJES/VERSION 2007/SBA MT ET/054296.dwg		

TEMA: HERRAJES PARA SBA MT/BT Nº PLANO: ESCALA: 1:10