



REFERENCIAS. -

Nº	TIPO	CANT	MATERIAL
1	PNC 80 según DIN 1026	4	Acero estruc. galvanizado
2	PNC 80 según DIN 1026	2	Acero estruc. galvanizado
3	Bulón #12x75 c/ tuercas, arandela y contratuercas	4	Acero galv.
4	Planchuela e=8mm	3	Acero estruc. galvanizado
5	Planchuela e=8mm	2	Acero estruc. galvanizado
6	Bulón #12x50 c/ tuercas, arandela y contratuercas	12	Acero galv.

ETMS10 COD. 054977

**UTB** GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION  
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Piso de la Luz P/3 Tel 209540 Fax 2083984 [gs@utb.com.pe](mailto:gs@utb.com.pe) [gsnorm@utb.com.pe](mailto:gsnorm@utb.com.pe) [www.utb.com.pe](http://www.utb.com.pe)

PLANO NORMALIZADO			
HERRAJES PARA DESCARGADORES EN PILASTRA DE HIERRO (ETMS10)			
ITEM	HERRAJES DE ESTACIONES - INTERIORES	Nº PLANO	ESCALA
			1:100
FECHA	TECNICO	DEBILITANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL			054377
VERSION ACTUAL	03/03	Ros Alvarez	ESig/102
ARCHIVO	A4-DBL110-ESTACIONES1021-HERRAJE INTERIORES (054377)-04177		