



REFERENCIAS.-

N°	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNC8 segun DIN 1026	1	Acero galv.
2	Bulon W Ø¾" c/tuerca contratuercas y arandela	2	Acero galv.
3	Bulon W Ø¾" c/tuerca contratuercas y arandela	2	Acero galv.
4	PNC8 segun DIN 1026	1	Acero galv.
5	Escuadria 3"1/2 x 3"1/2	2	Madera dura curupay o lapacho

MODIFICACIONES A LA VERSION 07/01
SE ESPECIFICA ROSCA WITHWORTH EN BULONES Ø¾"

UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO
CEPO PARA BAJADA A CABLE EN 30kV (ETMC6)

TEMA	HERRAJES DE ESTACIONES - INTEMPERIE	N° PLANO	ESCALA
			1:10

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 03/96	INES ALMARAZ	ERLING HOLT	054660/02
VERSION ACTUAL 05/12	IRENE FIERRO	HORACIO RAMIREZ	SUPERVISOR
ARCHIVO	AA-DIBUJ/02-MATERIALES/G21-ESTACIONES/HERRAJES/INTEMPERIE		
		MARCELO MULA	