


REFERENCIAS.-

Nº	TIPO	CANT.	MATERIAL
1	PNC8 segun DIN 1028	4	Acero galv.
2	PNL 80-80-8 segun DIN 1028	4	Acero galv.
3	Esparrago W Ø¾" c/tuerca arandela y contratuercas	4	Acero galv.
4	Bulon M Ø12 c/tuerca, arandela y contratuercas	8	Acero galv.

*El perfil PNL 80-80-8 se podrá sustituir por PNL 3"x 3"x 3/8"

③ ESPARRAGO W Ø¾" C/TUERCA, ARANDELA Y CONTRATUERCA

④ BULON M Ø12 C/TUERCA Y ARANDELA



MODIFICACIONES A LA VERSION 07/01
SE AGREGA CORREDERA AL HERRAJE 2
MODIFICACIONES A LA VERSION 05/11
SE ESPECIFICA ROSCA WITHWORTH EN ESPARRAGO Ø¾"
SE ESPECIFICA ROSCA METRICA EN BULON Ø12

UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy pcva.rcd@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO

SOPORTE PARA MANDO DE SECCIONADOR 3 (ETIMMS3)

TEMA	Nº PLANO	ESCALA
HERRAJES DE ESTACIONES-INTEMPERIE		1:10

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 03/96	INES ALMARAZ	ERLING HOLT	054671/03
VERSION ACTUAL 05/12	IRENE FERRO	HORACIO RAMBEZ	SUPERVISOR
ARCHIVO	AA-DIBUJ/D-ESTACIONES/g21/HERRAJES/INTEMPERIE/etmms3-054671		