



REFERENCIAS.-

N°	TIPO	CANT.	MATERIAL
1	PNC8 segun DIN 1028	4	Acero galv.
2	PNL 80-80-8 segun DIN 1028	4	Acero galv.
3	Esparrago W Ø¾" c/tuerca, arandela y contratuerca	4	Acero galv.
4	Bulon M Ø12 c/tuerca, arandela y contratuerca	8	Acero galv.

*El perfil PNL 80-80-8 se podrá sustituir por PNL 3"x 3"x 3/8"

MODIFICACIONES A LA VERSION 07/01
 SE AGREGA CORREDERA AL HERRAJE 2
 MODIFICACIONES A LA VERSION 05/11
 SE ESPECIFICA ROSCA WITHWORTH EN ESPARRAGO Ø¾"
 SE ESPECIFICA ROSCA METRICA EN BULON Ø12

UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcva.rcd@ute.com.uy
 PLANO NORMALIZADO

TEMA: HERRAJES DE ESTACIONES-INTEMPERIE N° PLANO: ESCALA: 1:10
 CODIGO: 054672/03

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 03/96	INES ALMARAZ	ERLING HOLT	SUPERVISOR
VERSION ACTUAL 05/12	IRENE FERRO	HORACIO RAMIREZ	MARCELO MILA
ARCHIVO	AA DIBUJ/D-ESTACIONES/g21/HERRAJES/INTEMPERIE/etmms4-054672		