



REFERENCIAS.-

N°	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNL 50x50x576 mm según DIN 1028	1	Ac. estruc. galv.
2	PNL 50x50x576 mm según DIN 1028	1	Ac. estruc. galv.
3	PNL 50x50x545 mm según DIN 1028	1	Ac. estruc. galv.
4	Planchuela 50x545 mm	1	Ac. estruc. galv.
5	Bulon W Ø3/4" x450mm c/tuerca contratuerca y arandelas	3	Acero galv.
6	Bulon M Ø16x50mm c/tuerca y arandelas	2	Acero galv.
7	Bulon M Ø16x200mm c/tuerca contratuerca y arandelas	4	Acero galv.
8	Escuadria 2"x1/2" x 2y1/2	2	Madera dura curupay o lapacho

MODIFICACIONES A LA VERSION 06/04
SE ESPECIFICA ROSCA WITHWORTH EN BULON Ø3/4"
SE ESPECIFICA ROSCA METRICA EN BULON Ø16

UTE GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcyared@ute.com.uy

TEMA
HERRAJE CON CEPO DE CABLES APOYO 9.50 Y 12 m

CONTIENE
HERRAJES PARA SEA DE 15KV

FECHA
VERSION ORIGINAL 12/96

VERSION ACTUAL 05/12

ARCHIVO
AA-DIBU/D-SEA/15/HERRAJES/055762

N° PLANO
055762/02

ESCALA
1:10

TECNICO
DIBUJANTE
CORBO SUPERVISOR

IRRENE FERRO HORACIO RAMIREZ MARCELO MULA