



REFERENCIAS

REF.	CANT.	MATERIAL	DESCRIPCION
1	2	acero galv.	PNL 100-100-10
2	2	-	Planchuista e-8mm
3	4	-	Bulon W Ø14" c/tuerca, contratuercas y arandela
4	2	-	Esparrago W Ø14" c/tuerca y arandela

\*El perfil PNL 100-100-10 se podrá sustituir por PNL 4"x 4"x 3/8"

MODIFICACIONES A LA VERSION: 09/03  
SE LE AGREGAN CONTRATUERCA A LOS BULONES  
MODIFICACIONES A LA VERSION: 09/10  
SE ESPECIFICA ROSCA WELBORTH EN BULON Y ESPARRAGO Ø14"

**UTE** GERENCIA SECTOR  
**GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION**  
 PROYECTOS Y NORMALIZACION

Palacio de la Luz, Piso 5 Tel: 20995560 Fax: 20930884 Email: [ped@ute.com.uy](mailto:ped@ute.com.uy) [pc@ared@ute.com.uy](mailto:pc@ared@ute.com.uy)

TITULO: CRUCETA DE AMARRE CONFIGURACION HORIZONTAL

CONTIENE	HERRAJES PARA LINEAS AEREAS DE 15 Y 20 kV	N° PLANO	ESCALA
			1:10

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL: 09/02	J. TERZANO	J. CARRALLO	056760/03
VERSION ACTUAL: 05/12	BIENE FERRO	HORACIO RAMIREZ	SUPERVISOR
DISEÑO	AAA/000/D/10000/15/000000/05/12		MARCELO MILA