



NOTA:
 El material de la jabalina podrá ser de hierro de construcción liso zincado por inmersión en caliente con un mínimo de 900 g/m² de capa de zinc. La jabalina se hincará con sufridera.

NOTA: Medidas expresadas en mm.

MODIFICACIONES A LA VERSION 03/2004
 SE PASA A FORMATO NORMALIZADO
 SE MODIFICA TEMA DEL PLANO

UTE GERENCIA SECTOR
 PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO

JABALINA DE HIERRO GALVANIZADO
 PARA APOYOS DE LINEAS DE MT Y SSEE

TEMA	HERRAJE PARA LÍNEAS AÉREAS DE MT	N° PLANO	ESCALA
			1:5

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 03/2004	INES ALMARAZ	JUAN CARBALLO	060712/01
VERSION ACTUAL 04/2015	FILOMENA RAVA	SANTIAGO ARBUET	SUPERVISOR
ARCHIVO			FILOMENA RAVA