


REFERENCIAS.-

N°	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	Plancheta 50x38x8	1	Ac. estru.galv.
2	Bolon Ø12x50 chuerca, 2 arand. planas y arandela de presión	1	Ac. estru.galv.
3	Bolon Ø8x80 chuerca, 2 arand. planas y arandela de presión	1	Ac. estru.galv.



Las medidas se expresan en mm.

**UTE** GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION  
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Piso de la Luz 115 Tel 2090560 Fax: 2083584 - [pedro@ute.com.uy](mailto:pedro@ute.com.uy) - [carlos@ute.com.uy](mailto:carlos@ute.com.uy) - [pablo@ute.com.uy](mailto:pablo@ute.com.uy)

PLANO NORMALIZADO			
HERRAJE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR 30/BT			
TEMA	HERRAJES PARA SEA DE 30 kV	N° PLANO	ESCALA 1:2
FECHA	TREMED	REVISANTE	CODIGO 061029
VERSION ORIGINAL	D. Gomez - J. Puchado	J. Carralho	ELABORADOR
VERSION ACTUAL	08/03		ING. ALVARO
ARCHIVO	AA-dibujo/0-nm/30kV/transformador/HERR P DESC. dwg		