



REFERENCIAS -

N°	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNL 50x50x6x420 mm según DIN 1028	1	Ac. estruc. galv.
2	PNC 8 Largo 500 mm según DIN 1026	1	Ac. estruc. galv.
3	Bulon M Ø16x200mm c/tuerca contratuerca y arandelas	3	Ac. estruc. galv.
4	Escuadria 2"y1/2 x 2"y1/2 Largo 500mm	2	Madera dura curupay o lapacho
5	Bulon W Ø3/4" x450mm c/tuerca contratuerca y arandelas	2	Acero galv.

MODIFICACIONES A LA VERSION 02/10  
 SE ESPECIFICA ROSCA WITHWORTH EN BULON Ø16  
 SE ESPECIFICA ROSCA METRICA EN BULON Ø16  
 MODIFICACIONES A LA VERSION 05/12  
 SE MODIFICA CODIGO DE MATERIAL (CODIGO ANTERIOR 609752)

**UTE** **GERENCIA SECTOR**  
**PROYECTOS Y NORMALIZACION**  
**GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION**

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcyared@ute.com.uy

TEMA **CEPO PARA CABLES BT**

CONTIENE **HERRAJES PARA SEA DE 15kV** N° PLANO **1/10** ESCALA **1/10**

FECHA	TECNICO	DESBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 09/05	MARCELO PEREZ	JUAN CARRALLO	074205
VERSION ACTUAL 06/14	FEDERICO RIVAS	HORACIO RAMIREZ	SUPERVISOR
ARCHIVO	AA-DIBUJ/03-MATERIALES/SBA/15 sbc/HERRAJES/		