



REFERENCIAS.-

Nº	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	Arandela 40x40x6 mm	2	Acero. galv.
2	Bulon Ø16x200mm c/tuerca contratuerca y arandelas	2	Acero galv.
3	Escuadria 2'y1/2 x 2'y1/2 L=380mm	2	Madera dura curupay o lapacho

Nota: El orificio (ØA) en la madera se realizará en obra de acuerdo al diametro del conductor.



GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

CEPO UNIPOLAR PARA CABLE

CEPO PARA ESTACIÓN

1:5

610611

11/2013

FILOMENA RAVA

HORACIO RAMIREZ

LEONARDO SOSA

AA-DIBUJ